

## Wasserzähler im Versorgungsbereich der Stadtwerke

Q <sub>3</sub> nach neuer Trinkwasserverordnung (MID)				
Wasserzähler Typ	Wasserzähler Typ	Nennweite	Max. Belastung	Wohneinheiten
QN (EWG) m <sup>3</sup> /h	Q <sub>3</sub> (MID) m <sup>3</sup> /h			Spülkästen
Qn 2,5	Q <sub>3</sub> 4,0	DN 20	5 m <sup>3</sup>	30
Qn 6,0	Q <sub>3</sub> 10,0	DN 25	12 m <sup>3</sup>	31 – 100
Qn 10,0	Q <sub>3</sub> 16,0	DN 32	20 m <sup>3</sup>	101 - 200
Qn 15,0	Q <sub>3</sub> 25,0	DN 50	30 m <sup>3</sup>	
Qn 40,0	Q <sub>3</sub> 63,0	DN 80	80 m <sup>3</sup>	
Qn 60,0	Q <sub>3</sub> 100,0	DN 100	Spitzenvolumenstrom 120 m <sup>3</sup>	
Qn 150,0	Q <sub>3</sub> 250,0	DN 150	300 m <sup>3</sup>	